

Typgodkännandebevis

15 69 01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Brandlucka S81

Innehavare

Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda
Organisationsnummer/VAT nummer: 556239-8239
Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produkt

Brandlucka S81, lucka bestående av karm och blad. Oisolerad karm av stål. Blad av stål, isolerat med stenullsskiva alternativt stenullsskiva och gipsskivor. Max storlek B×H 10×13M alt. 7×15M, A 60/EI 60.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande lucka för invändigt bruk i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S81

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Lucka i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

* Gäller endast lucka isolerad med stenullsskiva och gipsskivor.

** Lucka med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK 10 daterad 9611.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Daloc AB, Töreboda och Daloc AB, Mellerud.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	t.ex. Daloc AB, Töreboda
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	S81
Typgodkännandets nummer	15 69 01
Egenskaper	A 60/EI 60
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr 97R12999, 97R12963 och 96R12861 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Brandlucka S81" daterad 2009-03-12.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje lucka som levereras.
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-03-12.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-01-28.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering



Johan Åkesson



Magnus Sturesson